

Brandabschottung

The Viega logo consists of the word "viega" in a bold, lowercase, sans-serif font, colored yellow, set against a black rectangular background.

R30 R60 R90 R120

Rohrabschottung nach
abP P-2400/003/15-MPA BS

Rohrabschottung Wand nach
abP P-2401/399/21-MPA BS

Ringspaltverschluss nach LAR
(Leitungsanlagen-Richtlinie)

Rohrabschottung
Mischinstallation Versorgung
aBG Nr.: Z-19.53-2258

Rohrabschottung
Mischinstallation Entsorgung
aBG Nr.: Z-19.53-2259

Rohrabschottung Advantix
aBG Nr.: Z-19.53-2535

Errichter:

Name/Unterschrift :

Monat/Jahr :

Brandabschottungen dürfen nicht beschädigt werden!
Bei Beschädigung oder Belegungsänderung/-ergänzung
müssen Brandabschottungen wieder zulassungskonform
hergestellt werden.

Viega GmbH & Co. KG
DE-57428 Attendorf
viega.de

491110